

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству новых сетей канализации и
водоотведения,
ООО «Ува-Молоко»

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок **на выполнение работ по проектированию системы канализации и водоотведения, ООО «Ува-Молоко»**

1.2. Место выполнения работ — ООО «Ува-Молоко», цех СОМ-1, СОМ-2 по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Голубева, 6.

2. Общие требования к выполнению работ.

2.1 Перед началом проектных работ Подрядчик должен обследовать существующую систему канализации и водоотведения, для определения и предотвращения причин вызываемых систематические подтопления силовых электрошкафов и кабелей, и выполнить проектные работы на подземные коммуникации общей протяженностью 300 п.м.

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Подрядчик при проектировании руководствуется существующими действующими нормативными документами, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации (СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*).

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль, и вмешивается в принятии необходимо правильного решения, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, проектируемых Подрядчиком.

4.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

4.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течении 5 рабочих дней.

4.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Исполнитель: Технический надзор

Главный инженер

Главный механик

Лаврентьев Д.Н.

Перевозчиков А.О.

Ушаков С. Г.